

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д. 21, тел. 56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району Тульской области

Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 33, кабинет 7, тел. 8(48735) 5-83-07

**Предписание №52/1/1-1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному казенному дошкольному общеобразовательному учреждению**

**«Детский сад № 10 комбинированного вида»,**

**в лице заведующего Крючковой Юлии Валерьевны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кимовского района Тульской области по пожарному надзору № 52 от «22» июля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«19» августа 2019г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин

«29» августа 2019 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин

проведена плановая проверка ВРиО начальника ОНД и ПР по Кимовскому району Тульской области ст. лейтенантом внутренней службы Хромых Павлом Александровичем в отношении объекта защиты – здание и помещения– муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад № 10 комбинированного вида, по адресу: Кимовский район, пос. Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 27 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующим МКДОУ Детский сад № 10 комбинированного вида Крючковой Юлией Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Привести систему автоматической пожарной сигнализации в соответствии действующими нормативными документами. Кимовский район, пос. Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 27 А. МКДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида»	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2018 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83; Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390, п. 61; СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	до 16.07.2020 года	



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО начальника ОНД и ПР  
По Кимовскому району Тульской области  
ст. лейтенант вн. службы Хромых П.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» августа 2019г.

М.Л.П




Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МБДОУ Детский сад № 10 комбинированного вида  
Крючкова Юлия Валерьевна

(подпись) \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

«29» августа 2019г.



Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99