

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району Тульской области
Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.33, кабинет 7, тел.8(48735) 5-83-07

Предписание № 24/1/1-1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

Детский сад № 10 комбинированного вида,

в лице заведующего Крючковой Юлии Валерьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кимовского района Тульской области по пожарному надзору майора вн. службы Маврина Михаила Владимировича № 24 от «18» февраля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«01» марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин

«22» марта 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин

проведена внеплановая проверка инспектором ОНД и ПР по Кимовскому району Тульской области старшим лейтенантом внутренней службы Черновым Юрием Сергеевичем в отношении объекта защиты – здание, помещения – Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 10 комбинированного вида, по адресу: Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д.12

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующим МКДОУ Детский сад № 10 комбинированного вида Крючковой Юлией Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Привести систему автоматической пожарной сигнализации в соответствии с действующими нормативными документами. Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д.12 МКДОУ Детский сад №10 комбинированного вида	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83; Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479, п. 54;	до 01.02.2022 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР

по Кимовскому району Тульской области

старший лейтенант вн. службы Чернов Ю.С.



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МКДОУ Детский сад № 10 комбинированного вида Крючкова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)
«22» марта 2021 г.




Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99