



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, Тула, пр-кт. Ленина, д. 40. Телефон: (4872) 36-26-35, факс: (4872) 35-26-55.
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11-156/18П

301740, Тульская область, Кимовский район, рабочий поселок Епифань, улица 50 лет Октября, дом 27, корпус А.

10 августа 2018 г.

Юридическому лицу:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению: «Детский сад № 10 комбинированного вида».

Мною, государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора (МОГЭГ) Романкиным Р.О., на основании распоряжения от 26.07.2018 № 1-1027-р заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Демичева В.Н., в присутствии заведующего Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением: «Детский сад № 10 комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 10), действует на основании Устава МКДОУ д/с № 10, утвержденного 22.01.2015, п. 4.1 (выписка из приказа о назначении от 01.12.2014 № 133-к), проведена плановая выездная проверка Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: «Детский сад № 10 комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 10), в части соблюдения обязательных требований законодательства в области энергетической безопасности и других нормативных актов.

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ № пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его п. л., требования которого нарушены	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1.	В организации отсутствует энергослужба, укомплектованная электротехническим персоналом.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденны приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирова-	Устранить нарушение.	20.11.2018

		ны Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП) п. 1.2.1; Проверочный лист (списка контрольных вопросов), содержащий обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557, зарегистрированным Минюстом России от 03.05.2018 № 50956, приложение № 4 (далее – ПЛ) п. 3.1.		
2.	Отсутствует договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией.	ПТЭЭП п. 1.2.1; ПЛ п. 3.2.	Устранить нарушение.	10.09.2018
3.	В организации не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования.	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.6.3; ПЛ п. 4.2.	Разработать график ППР.	10.09.2018
4.	В организации не обеспечено наличие схем молниезащиты с зонами покрытия оборудования электроустановки.	ПТЭЭП п. 1.2.2; ПЛ п. 4.6.	Устранить нарушение.	20.11.2018
5.	В организации не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования.	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.6.3; ПЛ п. 4.1.	Устранить нарушение.	20.11.2018
6.	В организации не назначен ответственный за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.2.3; ПЛ п. 5.1.	Устранить нарушение.	10.02.2019
7.	В организации не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.2.3; ПЛ п. 5.2.	Устранить нарушение.	10.02.2019
8.	В организации отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.2.6; ПЛ п. 7.	Устранить нарушение.	10.09.2018
9.	В организации отсутствуют акты приемо-сдаточных испытаний после реконструкции электроустановки. (В 2017 году, без уведомления Ростехнадзора, был смонтирован новый ввод в здание детского сада, выполненный проводом СИП. Про-	ПТЭЭП п. п. 1.3.3, 1.7.2; ПЛ п. п. 11, 11.2.	Устранить нарушение.	10.09.2018

	вод СИП проходит к ВРУ детского сада над территорией детской спортивной площадки, что является нарушением действующих норм и правил).			
10.	В организации отсутствует утверждённый перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.4.3; ПЛ п. 15.	Устранить нарушение.	10.09.2018
11.	В организации отсутствует распоряжение о назначении работника с III группой по электробезопасности, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности. Присвоение группы I неэлектротехническому персоналу производится заведующей детским садом, не имеющей группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.4.4, приложение 1; ПЛ п. 16.2.	Устранить нарушение.	20.11.2018
12.	В организации не вносятся в схемы и чертежи изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, например, замена вводной кабельной линии на ввод в здание детского сада проводом СИП, за подписью ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.8.2; ПЛ п. 48.	Устранить нарушение.	10.09.2018
13.	В организации не обеспечено соответствие диспетчерских наименований на оборудовании в натуре обозначениям на эксплуатационной схеме.	ПТЭЭП п. 1.8.4; ПЛ п. 49.	Устранить нарушение.	10.09.2018
14.	В организации отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановки.	ПТЭЭП п. 1.8.9; ПЛ п. 53.1.	Устранить нарушение.	20.11.2018
15.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов, например, в электрошкафах помещения электрощитовой.	ПТЭЭП п. 2.2.20; ПЛ п. 83.1.	Устранить нарушение.	10.09.2018
16.	Отсутствуют предупреждающие плакаты на двери помещения электрощитовой.	ПТЭЭП п. 2.2.20; ПЛ п. 83.2.	Устранить нарушение.	10.09.2018
17.	Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки у	ПТЭЭП п. 2.2.20; ПЛ п. 83.3.	Устранить нарушение.	10.09.2018


	предохранителей и (или) на дверце правого шкафа помещения электрощитовой.			
18.	В организации отсутствует паспорт кабельной линии.	ПТЭЭП п. 2.4.5; ПЛ п. 122.1.	Устранить нарушение.	10.09.2018
19.	Контактные соединения заземляющих проводников присоединены к заземляющим конструкциям под одно болтовое соединение.	ПТЭЭП п. 2.7.4; ПЛ п. 172.1.	Устранить нарушение.	10.09.2018
20.	Открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии (не окрашены в черный цвет).	ПТЭЭП п. 2.7.7; ПЛ п. 173.	Устранить нарушение.	10.09.2018
21.	В организации не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства.	ПТЭЭП п. 2.7.8; ПЛ п. 174.1.	Устранить нарушение.	10.09.2018
22.	В организации отсутствует паспорт заземляющего устройства.	ПТЭЭП п. 2.7.9; ПЛ п. 176.	Устранить нарушение.	20.11.2018
23.	В организации отсутствует однолинейные схемы освещения на всех щитах и сборках сети.	ПТЭЭП п. 2.12.5; ПЛ п. 205.	Устранить нарушение.	10.09.2018
24.	В организации отсутствуют надписи на лицевой стороне всех щитов освещения.	ПТЭЭП п. 2.12.5; ПЛ п. 206.	Устранить нарушение.	10.09.2018
25.	В организации отсутствуют оперативный журнал и журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП п. 1.8.9; ПЛ п. п. 52.2, 52.3.	Устранить нарушение.	10.09.2018
26.	В организации отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированным Минюстом России от 12.12.2013 № 30593 (далее – ПОТЭЭ) п. п. 8.1, 42.10; ПЛ п. 271.	Устранить нарушение.	10.09.2018
27.	В организации не выполняются требования в соответствии с действующими нормами по обеспечению персонала индивидуальными средствами защиты для безопасного производства работ в электроустановках, например, отсутствует по одной паре диэлектрических перчаток и галош, 2 указателя напряжения, изолирующие клещи.	ПТЭЭП п. п. 1.7.3, 1.7.16; ПЛ п. 43.2.	Устранить нарушение.	10.09.2018

2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению: «Детский сад № 10 комбинированного вида» предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предписание выдали:

Романкин Р.О.


(ФИО)



(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен: заведующий Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением: «Детский сад № 10 комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 10), действует на основании Устава МКДОУ д/с № 10, утвержденного 22.01.2015, п: 4.1 (выписка из приказа о назначении от 01.12.2014 № 133-к)

Крючкова Юлия Валерьевна



(подпись, дата)

10.08.2018г.