

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району Тульской области  
Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.33, кабинет 7, тел.8(48735) 5-83-07

**Предписание № 80/1/1-1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному казенному дошкольному общеобразовательному учреждению**

**«Детский сад № 10 комбинированного вида»,**

**в лице заведующего Крючковой Юлии Валерьевны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кимовского района Тульской области по пожарному надзору Маврина Михаила Владимировича № 80 от «02» декабря 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

**«04» декабря 2019г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин**

**«12» декабря 2019 г. с 11 час.00 мин. до 12 час. 00 мин**

проведена внеплановая проверка начальником ОНД и ПР по Кимовскому району Тульской области майором внутренней службы Мавриным Михаилом Владимировичем в отношении объекта защиты – здание и помещения – муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад № 10 комбинированного вида, по адресу: Кимовский район, пос. Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 27 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с Заместителем заведующего по УВР МКДОУ Детский сад №10 комбинированного вида» Нефедовой М.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Привести систему автоматической пожарной сигнализации в соответствии действующими нормативными документами. Кимовский район, пос. Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 27 А. МКДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида»	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2018 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83; Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390, п. 61; СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	до 16.07.2019 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР  
по Кимовскому району Тульской области  
майор вн. службы Маврин М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» декабря 2019 г.



М.Л.П

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МКДОУ Детский сад № 10 комбинированного вида  
Крючкова Юлия Валерьевна

должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«12» декабря 2019 г.

**Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99**